

कार्यलय अग्निशामक पदाधिकारी वेतिया, पा० चम्पारण
दिनांक ।५।।३।।२०२०

विषय :— अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण प्रमाण—पत्र।

आज दिनांक ।५।।३।।२०२० को मेसर्स/प्रो० ५सेन्टली ऑफ बैड अर्म्स्ट्रांग लेनिल के द्वारा लगाए गये अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण अग्निशामक पदाधिकारी, वेतिया, द्वारा किया गया है। जाँच के दौरान इनके सभी यंत्रों को सील एवं चालू हालत में सही पाया गया जो निम्न प्रकार है—

क्र०सं०	ग्राकार	रिफिल	वजन	आदद
1.	ए०बी०सी० टाईप फायर एक्सटीग्युसर ।३।।२।।२०।।२।।३।।००१।		०५ Kgs	३७ अष्ट
2.	डी०सी०पी० टाईप फायर एक्सटीग्युसर			०। अष्ट
3.	मैकेनिकलफोम टाईप फायर एक्सटीग्युसर ।३।।२।।२०।।२।।३।।००१।		०१ Kgs	०। अष्ट
4.	सी०ओ०ट०० टाईप फायर एक्सटीग्युसर ।३।।२।।२०।।२।।३।।००१।		०५ Kgs	०। अष्ट
5.	वाटर री०ओ०ट०० टाईप फायर एक्सटीग्युसर			
6.	विलीन एजेन्टटाईप फायर एक्सटीग्युसर			
7.	फायर हाइड्रेन्ट			
8.	फायर अलार्म			
9.	समग्रक डिटेक्टर			
10.	एसप्रिंगकलर			
11.	फायर बोंसा			
12.	वालू भरी वाल्टी			०२ अष्ट
13.	पानी भरी वाल्टी			०२ अष्ट

अतः इन्हे निर्गत तिथि से दिनांक ।५।।२।।२०२०।।४०८ तक निरीक्षण प्रमाण—पत्र निर्गत की जाती है। इन्हे निरीक्षण प्रमाण—पत्र इस शर्त पर दी जाती है।

1. समयानुसार रिफिल कराएंगे।
2. सभी यंत्रों को यथा स्थान रखेंगे।
3. नोजलं को साफ रखेंगे।
4. वासर साफ रखेंगे।
5. अतिरिक्त रिफिल रखेंगे।

ऐसा नहीं करने पर सभी यंत्र नाकाम सिद्ध हो सकते हैं जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संवधित प्रवंधक पर होगी। ऐसी स्थिती में अनुज्ञाप्ति रद्द करने की अनुशंसा राज्य अग्निशामक पदाधिकारी विहार पटना तथा जिला पदाधिकारी वेतिया से की जा सकती है।

Attested
[Signature]

PRINCIPAL
Assembly of God Church School,
BETTIAH-845438-BIHAR

विश्वासमाजन

My
१५।८।२०२०

FIRE STATION OFFICER

Bettiah (W.Champaran)

Scanned with CamScanner